

13.5. Villamosenergia-szolgáltatás korlátozásának eljárás rendje

95/1995.(VIII.24.) Kormányrendelet előírásai szerint

1. Tervezés

1.1 A szállító által biztosított alapadatok

A villamos energia szolgáltatás korlátozásához (későbbiekben: korlátozás) Szállító (MVM Rt.) összeállítja és megküldi a kialakítandó fokozatok számát, és az egyes fokozatokba bevonandó teljesítmény értékeket. A táblázatos formában megadott alapadatok tartalmazzák az egyes fokozatokba bevonható fogyasztók minősítését is (nem védett egyedi fogyasztók, FTK-ban szereplő fogyasztók, védett egyedi fogyasztók, védett vonali fogyasztók).

1.2 A korlátozási sorrendtervezet összeállításának menete

A 400 kW- nál nagyobb teljesítményű egyedi, (korlátozásba név szerint bevont) és a védett fogyasztók listáját mindig az a társasági szervezet állítja össze, amelyik a fogyasztóval a Villamosenergia Közszolgáltatási Szerződést köti. A listák összeállítását a rendelet 2. sz. mellékletének figyelembevételével kell végezni.

A fogyasztókat tájékoztatni kell arról, hogy a korlátozási sorrend tervezésénél egyedi fogyasztóként szerepelhetnek. A védettnek minősített fogyasztóknak létminimumot kell megajánlani arra az esetre, ha szükséges lenne a korlátozási sorrendbe való bevonásuk. A tájékoztató levelekre kapott fogyasztói válaszokat a tervezés során figyelembe kell venni. Ha a fogyasztó a korlátozásba való bevonásával nem ért egyet, és indokait a szerződéskötő nem tudja figyelembe venni, a Korlátozási sorrend (KS) tervezetet a fogyasztói véleményeltéréssel együtt kell továbbítani a Magyar Energetikai Hivatalhoz (MEH).

A középvezetési vonalak téli csúcsterheléseit az Üzemirányító Központok (ÜIK) gyűjtik össze. A Szállító által adott alapadatokból, valamint az összegyűjtött fogyasztói adatokból az Hálózati szakterület készíti el a sorrend-tervezetet. Ha a tervezés során az egyes fokozatokban előírt teljesítmények másképp nem biztosíthatók a korlátozásba a védett fogyasztókat a szükséges mértékig be kell vonni.

1.3 Önkormányzati véleményezés

Az összeállított korlátozási tervezetet véleményeztetni kell a megyei és a megyei jogú városok önkormányzataival. Az engedélyeztetést és az önkormányzati vélemények alapján szükséges módosításokat az Hálózati szakterület végzi.

2. Jóváhagyás

Az elkészült korlátozási sorrend tervezetet az Hálózati szakterület a Szállító részére kell megküldi, aki az országos összesítés után a MEH (Magyar Energia Hivatal) részére továbbítja.

A KS tervezetet a MEH hagyja jóvá.

A MEH jóváhagyás után a Szállítón keresztül a teljes országos korlátozási sorrendet (a többi áramszolgáltató mellett) megküldi a ELMŰ Rt.-nek.

3. Fogyasztói tájékoztatás

A jóváhagyás után ELMŰ Rt. tájékoztatja a fogyasztókat, hogy mely korlátozási fajtába, fokozatba lett besorolva. A tájékoztatás a szerződéskötést végző társasági szervezet feladata.

4. Felkészülés a korlátozás végrehajtására

A jóváhagyott korlátozási sorrend alapján a BVTSZ és ÜIK diszpécserok számára előre összeállított táblázatok készülnek, melyek segítségével elrendelés esetén végrehajtásra kerül a korlátozás és a feloldás.

13.5. SZ. MELLÉKLET

5. Elrendelés

A korlátozás elrendelését a Kormány döntése után a Szállító végzi telefonon a BVTSZ felé. Az elrendelésben szerepel a végrehajtandó korlátozás fajtája, fokozata, a végrehajtás kezdeti időpontja, várható feloldás időpontja.

6. Végrehajtás

A korlátozás végrehajtását az Hálózati szakterület irányításával a BVTSZ és ÜIK-k együttesen végzik. Az egyedi fogyasztókat a BVTSZ vagy az ÜIK telefonon vagy faxon utasítja az azonnali vagy meghatározott időpontban történő korlátozás végrehajtására. A fogyasztónak mindig a pillanatnyi terhelését kell csökkenteni az elrendelt fokozat szerinti értékkel a nem nélkülözhető teljesítményig.

Ha a korlátozás 3 óránál hosszabb időtartamú, akkor lehetőleg periodikusan, fogyasztónként – megkülönböztetés nélkül – váltakozva kell alkalmazni. Amennyiben a korábbi elrendeléssel a fogyasztói kör 100%-a bevonásra került a korlátozásba, úgy rotációra nincs mód. Rotációt kb. 50 %-os fogyasztói kör bevonása esetén lehet végezni. A rotációt (más fokozatokra való áttérést) a Szállító rendeli el.

7. Feloldás

A Szállítónak a korlátozás feloldására adott utasítása után a BVTSZ-nek az ÜIK-k bevonásával azonnal vagy a jelzett időpontban meg kell kezdeni a fogyasztók visszakapcsolását, és az egyedi fogyasztók értesítését.

8. Dokumentálás

A végrehajtott korlátozás dokumentálása az üzemirányító diszpécserek által az előre készített táblázatok megfelelő helyeinek kitöltésével történik. Az összesítést az Hálózati szakterület végzi.

A korlátozás legfontosabb adatai az üzemi naplóba is be kell írni. A korlátozásról a megkezdést, valamint a befejezést követően 18 órán belül faxon írásos tájékoztatás kell adni a MEH felé az előre megadott formában. A kezdés és befejezést követő 48 órán belül részletes írásos tájékoztatás szükséges. A MEH tájékoztatást az Hálózati szakterület adja.

Társaságunknál a fogyasztói korlátozások tervezését, végrehajtását és ellenőrzését Szakmai szabályzat részletesen szabályozza.